



Raccomandazione di corsi interaziendali (CI) per apprendistati abbreviati

Installatrice/Installatore di sistemi di refrigerazione AFC

Anno di tirocinio	Semestre	CI	Contenuto del corso	Apprendistato abbreviato a 3 anni	Apprendistato abbreviato a 2 anni
1	1	Corso 1	Introduzione al montaggio (8 giorni)	-----	-----
1	2	Corso 2	Fondamenti del montaggio (4 giorni) DPI anticaduta (1 giorno)	----- raccomandato (A)	----- raccomandato (A)
2	3	Corso 3	Approfondimenti relativi al montaggio (4 giorni)	obbligatorio	raccomandato (B)
2	4	Corso 4	Operazioni elettrotecniche (4 giorni)	obbligatorio	raccomandato
3	5	Corso 5	Gas di petrolio liquefatti, mezzi refrigeranti infiammabili incl. esame secondo CFSL 6517 (2 giorni)	obbligatorio	obbligatorio
3	6	Corso 6	Fondamenti di idraulica (2 giorni)	obbligatorio	obbligatorio
4	7	Corso 7	Messa in servizio, riparazione, manutenzione (6 giorni)	obbligatorio	obbligatorio
4	7	Corso 8	Approfondimenti relativi alle operazioni elettrotecniche (2 giorni)	obbligatorio	obbligatorio

- (A) Fortemente raccomandato, a meno che «Dispositivi di protezione individuale anticaduta» non sia già stato completato altrove.
- (B) Per gli apprendisti con meno di 1 anno di esperienza di montaggio nella costruzione di impianti di refrigerazione, il corso è fortemente raccomandato.

Per i partecipanti agli esami secondo [l'art. 32 della OFPr](#), si raccomanda di frequentare i corsi di formazione da 3 a 8 per prepararsi all'esame.

Progettista di sistemi di refrigerazione AFC

Anno di tirocinio	Semestre	CI	Contenuto del corso	Apprendistato abbreviato a 3 anni	Apprendistato abbreviato a 2 anni
1	1	Corso 1	Fondamenti di disegno (3 giorni)	raccomandato	raccomandato
2	4	Corso 2	Elettrotecnica (6 giorni)	obbligatorio	raccomandato (C)
3	6	Corso 3	Stage sulla misurazione (3 giorni)	obbligatorio	obbligatorio
4	-	-	(secondo l'ordinanza sulla formazione professionale di base nessuna formazione nel 4° anno di tirocinio)		

- (C) Fortemente raccomandato. Base indispensabile per la lettura e il disegno di schemi elettrici.