




Klima & WP-Anlage	
Kältemittel	R290
Kälteöl	SHC226E
Füllmenge	0.5 kg
Q _{ON} [30 Hz]	1.81 kW
Q _{ON} [50 Hz]	3.02 kW
T ₀	5.0 °C
T _C	45.0 °C
Medium Warme-Seite	
Füllvolumen Total	ca. 330 Liter
Systemdruck	1.5 bar
Leistung Lufterhitzer	1 x 4.1 1 x 1.13 kW
Volumenstrom Lufterhitzer	1 x 0.71 1 x 0.19 m³/h
T _{VL}	42.0 °C
T _{RL}	37.0 °C
Medium Kalte-Seite	
Füllvolumen Total	ca. 330 Liter
Systemdruck	1.5 bar
Leistung Luftkühler	1 x 2.50 1 x 0.46 kW
Volumenstrom Luftkühler	1 x 0.43 1 x 0.08 m³/h
T _{VL}	10.0 °C
T _{RL}	15.0 °C

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Ohne unsere schriftliche Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zur Verfügung gestellt werden. Die Zeichnung darf weder vom Empfänger noch von Dritten missbräuchlich verwendet werden.



SVK ASF ATF
Schweizerischer Verband
für Kältetechnik

Projekt :	Kältetrainer QV	Datum :	01.10.2024
Bez. :	WP & Klima (R290)	Gezeichnet :	LP
Zeich. Nr. :	A25741.4	Format :	A3
Massstab :	-	Blatt	1
		Datum :	
		Geprüft :	